



Váš dopis čj. / ze dne: 3. 8. 2021  
Naše čj.: NPÚ-311/63599/2021  
Vyřizuje / linka: PhDr. Furáková / 284  
Spisový znak: 186

Praha 3. 8. 2021

### Žádost o poskytnutí informace – vyřízení poskytnutím zveřejněné informace

Na Vaši žádost o podání informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterou obdržel Národní památkový ústav dne 3. 8. 2021, Vám sdělujeme následující:

k požadavku „Stanovisko Národního památkového ústavu k rekonstrukci střechy vč. instalace střešních oken budovy na adrese Široká 2/1, 110 00 Praha (Uměleckoprůmyslové museum v Praze), která proběhla po roce 2012“

jsme dohledali písemné odborné vyjádření NPÚ ÚOP PR pod čj. NPÚ-311/14823/2011 ze dne 16. 2. 2012, které se týkalo celkové rekonstrukce Uměleckoprůmyslového muzea, jejíž součástí byla kromě jiného rekonstrukce střechy i způsob osvětlení podkroví. Tyto zásahy byly vymezeny podmínkami č. 4, 24, 25, 26 a 27.

Podmínka č. 4: „Zásadně nesouhlasíme se zvýšením úrovně střešního pláště pro vnější zateplení (předpokládá se navýšení cca o 20 cm). Nesmí být nijak narušen vnější vzhled střech s dobovými vikýři, komínovými hlavicemi a profilovanými zdobnými prvky na mansardových římsách, na hřebenech a na nárožích. Oprava střešního pláště a krovu bude provedena tradiční formou, se zachováním stávající skladby, požadovaná tepelná izolace bude řešena až v rámci samostatné vestavby do podkroví.“

Podmínka č. 24: „Před snesením krytiny bude fotograficky zdokumentován stávající stav (včetně ornamentálního zdobení některých střešních ploch nebo detailů návazností krytiny na plechování).“

Podmínka č. 25: „Nová střešní krytina bude položena bez doplňujících systémových prvků (průchodky, stupadla a další), ventilační hlavice a prostupy střešním pláštěm budou provedeny klempířsky. Nesouhlasíme s osazením lanových zábran (nesmí se poškodit pohledy na střechy), na střechách nelze umísťovat ani žádné viditelné parabolické antény.“

Podmínka č. 26: „Komíny budou ponechány v rezném stavu, s obnovením spárování, u omítaných prvků bude prověřena jejich původní barevnost. Při využití stávajících průduchů pro instalace bude způsob ukončení v komínové hlavici vždy v předstihu konzultován s NPÚ.“

Podmínka č. 27: „Na střeše budou osazena atypická ateliérová okna, jejichž vzhled bude odvozen od vzhledu původního ateliérového okna na severní straně střechy (typizovaná střešní okna nejsou přípustná). Detaily (včetně způsobu otevírání) budou předloženy v dalším stupni PD (požadujeme prvky se subtilními rámy, prověřena by měla být i velikost oken). Těsnící lemování oken bude v barvě krytiny, stínící roleta je možná pouze z vnitřní strany. Výměna vnější části dochovaného ateliérového okna bude provedena v kopii, jiné řešení bude ještě konzultováno. Budou osazeny výlezy typu padáčků (max. 600/600 mm).“

Dále jsme dohledali písemné odborné vyjádření NPÚ ÚOP PR pod čj. NPÚ-311/81398/2014 ze dne 26. 11. 2014, které se týká pouze Vámi dotazovaných střešních oken a které Vám posíláme v příloze této zprávy.

S pozdravem

PhDr. Jaroslav Podliska, Ph.D. v. r.  
ředitel

Příloha:  
NPÚ-311/81398/2014