

Ob: Zpt. na Stmčkovu

Restaurace a jídelny
s. Zeidler

nám. Míru č. 23

O l o m o u c

Ze/83 17.6.1983 1091/II/630/83 02/PAP/ML, EŠ 27.6.1983

Olomouc, Riegrova ul. č. 14, 16 /hotel Morava/ - vyjádření k plánované
rekonstrukci objektu /projektový úkol/

K předloženému projektovému úkolu na rekonstrukci hotelu
Morava, Riegrova ul. č. 14-16 máme tyto připomínky:

- 1/ Stávající nevhodné kovové portály včetně kovových oken v celém
přízemí jak u objektu č. 14, tak 16 doporučujeme nahradit
kvalitními truhlářskými výrobky.
- 2/ Stávající travertinový obklad celého přízemí se jeví značně
porušen a proto doporučujeme, aby bylo zváženo jeho odstranění
a nahrazení omítkou. Zvláště by bylo vhodné toto řešení realizovat
u objektu č. 14, který má zachovalou secesní fasádu. Barevný
návrh u objektu č. 16 doporučujeme řešit ve dvou tónech, u objektu
č. 14 v jednom tónu.
- 3/ Požadujeme zachovat stávající architektonické řešení mansardové
střechy s vikýři u objektu č. 14, to znamená obnovit krytinu
této části střechy v břídlu. Ostatní části střechy, které nejsou
pohledově přístupné je možné opatřit plechovou krytinou.
- 4/ Další stupeň projektové dokumentace - týkající se vnějšího výrazu
objektů je třeba předložit památkovým orgánům k posouzení.
- 5/ K vnitřním dispozičním úpravám nemáme připomínek.

Na vědomí: OK ONV

projektový úkol málem

M. u
PhDr. Pavel M i c h n e
náměstek ředitele

OKRESNÍ
STŘEDISKO STÁTNÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE
A OCHRANY PŘÍRODY V OLOMOUCI